No. 26040104 (1/1)

計 量 証 明 書

遠山偕成株式会社　水海道ゴルフクラブ　様

件名：　ばい煙測定

受付年月日　　平成 26 年 11 月 14 日
報告年月日　　平成 26 年 12 月 12 日

株式会社 環境研究センター
茨城県つくば市羽成３番地１
TEL. 029 (839) 5511/FAX. 029 (839) 5527
計量証明事業登録茨城県第 25 号
環境計量士　高　橋　　徹

試料名称	水海道ゴルフクラブ　１号ボイラーＢ－１（排ガス）
採取場所	水海道ゴルフクラブ　１号ボイラーＢ－１＜煙道＞
採取日時	平成 26 年 11 月 14 日　　09 時 45 分～11 時 25 分
採取者	(株) 環境研究センター　　・　鈴木　正俊

御依頼のありました試料について計量した結果を下記の通り証明いたします。

計量項目	単位	計量結果	計量方法
湿り排ガス流量	m^3_N/h	2920	JIS Z 8808 (2013)
乾き排ガス流量	m^3_N/h	2760	JIS Z 8808 (2013)
排ガス温度	℃	299	JIS Z 8808 (2013)
流速	m/sec	6.0	JIS Z 8808 (2013)
水分量	%	5.5	JIS Z 8808 (2013)
酸素濃度	%	9.4	JIS K 0301 (1998)
窒素酸化物濃度	ppm	62	JIS K 0104 (2011)
酸素 4%換算値	ppm	91	
硫黄酸化物濃度	ppm	33	JIS K 0103 (2011)
硫黄酸化物量	m^3_N/h	0.091	
換算Ｋ値	－	0.6	
ばいじん濃度	g/m^3_N	0.014	JIS Z 8808 (2013)
酸素 4%換算値	g/m^3_N	0.021	
ばいじん量	g/h	39	
以下余白			

備　考