

遠山偕成（株）水海道ゴルフクラブ 様

茨城県知事登録検査機関
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査

小規模水道水質検査成績書

施設名	遠山偕成（株）水海道ゴルフクラブ	検査項目	小規模水道14項目
設置者名	代表取締役社長 遠山 明良	採水年月日	平成 27 年 6 月 16 日
所在地	茨城県常総市坂手町5213	前日天候	—
主たる用途	ゴルフ場	当日天候	—
水源の種類	井戸水	水温(°C)	—
採水者氏名	神達 祐也	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」, 「上水試験方法 2011年版」		
付記事項	—	検査項目数	14 項目

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	—	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.4	10以下	イオンクロマトグラフ法
鉄及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.3以下	誘導結合プラズマ発光分光分析法
塩化物イオン	mg/l	15.2	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/l	68	300以下	誘導結合プラズマ発光分光分析法
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.8	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	—	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
アンモニア態窒素	mg/l	0.05未満	—	吸光光度法
— 以下余白 —				
判定	上記検査項目については水質基準に適合です。			
試験検査責任者	技術部長 高木 靖			